

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆日光燈 SEFT01-01FB27-01		
防爆規格標示	Ex d ec IIB+H ₂ T4 Gc Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI)2022 第 07-00066X 號		
第一次發證日期	中華民國 111 年 04 月 22 日		
展延發證日期	中華民國 年 月 日		
有效期限	中華民國 111 年 04 月 22 日 至 114 年 04 月 21 日		

- 1.依據標準： CNS 3376-0：2014；CNS 3376-1：2008；IEC 60079-7：2015；
IEC 60079-31：2013。
- 2.電氣規格： 277 Vac、50/60 Hz、56 W、IP66。
- 3.適用周溫： -20°C~+60°C。
- 4.主要組成： 電氣箱、雙燈用燈腳座、燈腳座墊片、內扣塞頭、塞蓋密封環、
外側塞頭、出線口固定座、玻璃圓管、密封環、墊圈、牙環、
滑動架、轉接架、護網、護網吊架、螢光燈、安定器筒、安定器。

5.同一型式：

型式	額定電壓 (Vac)	光源功率(W)
SEFT01-01FB27-01	277	28 × 2
SEFT01-01FB17-01		28 × 1
SEFT01-01FB25-01	110 / 220	28 × 2
SEFT01-01FB15-01		28 × 1
SEFT01-01FD27-01	277	14 × 2
SEFT01-01FD17-01		14 × 1
SEFT01-01FD25-01	110 / 220	14 × 2
SEFT01-01FD15-01		14 × 1

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2022 第 07-00066X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司
6.特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性； 潛在靜電放電風險- 清潔塑膠外殼時，應以濕布擦拭。
7.例行試驗：	產製廠應依 IEC 60079-7 第 7.1 節之要求，對本設備實施介電試驗； 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對安定器外殼逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 1004 kPa，持壓時間至少 10 s。
8.發行版次：	第 1 次發行 (B202200131) (111-04-22)

本證明文件僅供貴公司送審使用

本

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號