

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆節能燈 SNLB03-06EM12-01		
防爆規格標示	Ex nR IIC T6 Gc Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	工電(2013)第 00250X 號		
第一次發證日期	中華民國 102 年 06 月 14 日		
展延發證日期	中華民國 111 年 06 月 15 日		
有效期限	中華民國 111 年 06 月 14 日 至 114 年 06 月 13 日		

1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; IEC 60079-15 : 2010 ; IEC 60079-31 : 2013 。

2. 電氣規格： 220 Vac(60 Hz) 、 36 W 、 IP66 。

3. 適用周溫： -20°C ~ +40°C 。

4. 主要組成： 本體、玻璃燈罩、護網、燈座轉接架、O 型環、節能燈。

5. 同一型式：

型號	光源功率(W)	額定電壓(V)
SNLB03-06EM11-01	36	110
SNLB03-06EM12-01		220
SNLB03-06EN11-01	32	110
SNLB03-06EN12-01		220
SNLB03-06EP11-01	27	110
SNLB03-06EP12-01		220
SNLB03-06EH11-01	23	110
SNLB03-06EH12-01		220
SNLB03-06EJ11-01	21	110
SNLB03-06EJ12-01		220

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2013)第 00250X 號

申請人名稱

三左興業股份有限公司

型號	光源功率(W)	額定電壓(V)
SNLB03-06EK11-01	20	110
SNLB03-06EK12-01		220
SNLB03-06EL11-01	15	110
SNLB03-06EL12-01		220

6.特殊條件：檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性；
斷電後，延遲 10 min 後再開啟。

7.例行試驗：產製廠應依 IEC 60079-15 第 23 節之要求，對本設備實施介電試驗。

8.發行版次：第 1 次發行 (A1020150) (102-06-14)

第 2 次發行 (A201600203) (105-06-17)

第 3 次發行 (A1070068) (107-09-11)

第 4 次發行 (B201900153) (108-07-08)

第 5 次發行 (A1080094) (108-12-23)

第 6 次發行 (B202200276) (111-06-15)

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號