

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司																											
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306																									
製造人名稱	三左興業股份有限公司																											
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306																									
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆嵌入式 LED 燈 SELR-FL8-ALL0166-W0																											
防爆規格標示	Ex ec IIC T5 Gc Ex tb IIIC T85°C Db																											
型式檢定合格字號	(ITRI)2019 第 07-00054X 號																											
第一次發證日期	中華民國 108 年 04 月 23 日																											
展延發證日期	中華民國 111 年 05 月 04 日																											
有效期限	中華民國 111 年 04 月 23 日至 114 年 04 月 22 日																											
1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; IEC 60079-7 : 2015 ; IEC 60079-31 : 2013。 2. 電氣規格： 100~277 Vac、60 Hz、16 W × 6、IP66。 3. 適用周溫： -20°C~+40°C。 4. 主要組成： 本體、玻璃、壓條、LED。 5. 同一型式： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">型式</th> <th style="width: 30%;">型式差異</th> <th style="width: 40%;">光源功率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SELR-FL8-ALL0166-W0</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">寬版</td> <td>16 W × 6</td> </tr> <tr> <td>SELR-FL8-ALL0164-W0</td> <td>16 W × 4</td> </tr> <tr> <td>SELR-FL8-ALL0162-W0</td> <td>16 W × 2</td> </tr> <tr> <td>SELR-BL8-ALL0166-W0</td> <td>16 W × 6</td> </tr> <tr> <td>SELR-BL8-ALL0164-W0</td> <td>16 W × 4</td> </tr> <tr> <td>SELR-BL8-ALL0162-W0</td> <td>16 W × 2</td> </tr> <tr> <td>SELR-FL8-ALL0163-N0</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">窄版</td> <td>16 W × 3</td> </tr> <tr> <td>SELR-FL8-ALL0162-N0</td> <td>16 W × 2</td> </tr> <tr> <td>SELR-BL8-ALL0163-N0</td> <td>16 W × 3</td> </tr> <tr> <td>SELR-BL8-ALL0162-N0</td> <td>16 W × 2</td> </tr> </tbody> </table>				型式	型式差異	光源功率	SELR-FL8-ALL0166-W0	寬版	16 W × 6	SELR-FL8-ALL0164-W0	16 W × 4	SELR-FL8-ALL0162-W0	16 W × 2	SELR-BL8-ALL0166-W0	16 W × 6	SELR-BL8-ALL0164-W0	16 W × 4	SELR-BL8-ALL0162-W0	16 W × 2	SELR-FL8-ALL0163-N0	窄版	16 W × 3	SELR-FL8-ALL0162-N0	16 W × 2	SELR-BL8-ALL0163-N0	16 W × 3	SELR-BL8-ALL0162-N0	16 W × 2
型式	型式差異	光源功率																										
SELR-FL8-ALL0166-W0	寬版	16 W × 6																										
SELR-FL8-ALL0164-W0		16 W × 4																										
SELR-FL8-ALL0162-W0		16 W × 2																										
SELR-BL8-ALL0166-W0		16 W × 6																										
SELR-BL8-ALL0164-W0		16 W × 4																										
SELR-BL8-ALL0162-W0		16 W × 2																										
SELR-FL8-ALL0163-N0	窄版	16 W × 3																										
SELR-FL8-ALL0162-N0		16 W × 2																										
SELR-BL8-ALL0163-N0		16 W × 3																										
SELR-BL8-ALL0162-N0		16 W × 2																										

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2019 第 07-00054X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
6.特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性； 設備應安裝於可應避免撞擊風險之位置。		
7.例行試驗：	產製廠應依 IEC 60079-7 第 7.1 節之要求，對本設備實施介電試驗。		
8.發行版次：	第 1 次發行 (B201900013)	(108-04-23)	
	第 2 次發行 (B202200169)	(111-05-04)	

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號