

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	高雄市苓雅區光華一路 206 號 19 樓之 4	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村大華路 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	耐壓防爆箱 SEB 209d-1		
防爆規格標示	Ex d IIB T4 Gb		
型式檢定合格字號	工電(2011)第 00174X 號		
第一次發證日期	中華民國 100 年 11 月 11 日		
展延發證日期	中華民國 113 年 05 月 02 日		
有效期限	中華民國 112 年 11 月 11 日至 115 年 11 月 10 日		
1.依據標準： CNS 3376-0：2014；CNS 3376-1：2008。 2.電氣規格： 220 Vac、單相、50/60 Hz。 3.適用周溫： -20℃~+40℃ 4.主要組成： 上蓋(鋁合金)、本體(鋁合金)、壓扣開關、按鈕開關、選擇開關、指示燈、照光式按鈕、照光兩段切換開關、蜂鳴器、可變電阻。 5.特殊條件： 檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格的電纜入口保護裝置以維持設備保護型式之完整性。 6.例行試驗： 產製廠應依 CNS 3376-1 第 16.1 節之要求，對本設備指示燈、照光式按鈕、照光兩段切換開關逐一實施過壓試驗，試驗壓力為 381 kPa，持壓時間至少 10 s。			

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

工電(2011)第 00174X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司	
7.發行版次：	第 1 次發行 (A990026)	(100-11-11)
	第 2 次發行 (A201400324)	(103-11-11)
	第 3 次發行 (B201700183)	(106-12-04)
	第 4 次發行 (B202000466)	(109-12-08)
	第 5 次發行 (B202300367)	(113-05-02)

本證明文件僅供貴公司送審使用

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號