

防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
申請人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
製造人名稱	三左興業股份有限公司		
製造人地址	雲林縣二崙鄉大華村 12-1 號	電話	05-598-2306
型式檢定合格之機械 設備器具種類及型式	防爆嵌入式 LED 燈 SELR-FL8-ALL0166-W0		
防爆規格標示	Ex ec IIC T5 Gc Ex tb IIIC T85°C Db		
型式檢定合格字號	(ITRI)2019 第 07-00054X 號		
第一次發證日期	中華民國 108 年 04 月 23 日		
展延發證日期	中華民國 111 年 05 月 04 日		
有效期限	中華民國 111 年 04 月 23 日至 114 年 04 月 22 日		

1. 依據標準： CNS 3376-0 : 2014 ; IEC 60079-7 : 2015 ; IEC 60079-31 : 2013 。

2. 電氣規格： 100~277 Vac、60 Hz、16 W×6、IP66。

3. 適用周溫： -20°C~+40°C。

4. 主要組成： 本體、玻璃、壓條、LED。

5. 同一型式：

型式	型式差異	光源功率
SELR-FL8-ALL0166-W0	寬版	16 W×6
SELR-FL8-ALL0164-W0		16 W×4
SELR-FL8-ALL0162-W0		16 W×2
SELR-BL8-ALL0166-W0		16 W×6
SELR-BL8-ALL0164-W0		16 W×4
SELR-BL8-ALL0162-W0		16 W×2
SELR-FL8-ALL0163-N0	窄版	16 W×3
SELR-FL8-ALL0162-N0		16 W×2
SELR-BL8-ALL0163-N0		16 W×3
SELR-BL8-ALL0162-N0		16 W×2

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號



防爆電氣設備 型式檢定合格證明書

(ITRI)2019 第 07-00054X 號

申請人名稱	三左興業股份有限公司		
6.特殊條件：	檢定範圍未包含電纜入口保護裝置，應正確使用合格電纜接頭或盲塞以維持設備保護型式之完整性； 設備應安裝於可應避免撞擊風險之位置。		
7.例行試驗：	產製廠應依 IEC 60079-7 第 7.1 節之要求，對本設備實施介電試驗。		
8.發行版次：	第 1 次發行 (B201900013)	(108-04-23)	
	第 2 次發行 (B202200169)	(111-05-04)	

本證明文件僅供貴公司送審使用

財團法人 工業技術研究院

新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號